

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۱	سال ۱۴۰۱	خازن P ۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک	پارس نیرو تابلو	۲۰۰
۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۳
۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وانا شید	۵
۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	وانا شید	۱
۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	وانا شید	۱
۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	وانا شید	۲
۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	وانا شید	۲
۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وانا شید	۱
۹	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۱۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	وانا شید	۱
۱۱	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	ایستا نو آوران نیرو	۶۴
۱۲	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	ایستا نو آوران نیرو	۲
۱۳	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۰۵۱۴	پارس نیرو تابلو	۶
۱۴	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۱۲۱۴	پارس نیرو تابلو	۸
۱۵	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۲۵۱۴	پارس نیرو تابلو	۱۰
۱۶	سال ۱۴۰۱	خازن P۳۷KVAR/۵۲۵V/۵۰HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT	پارس نیرو تابلو	۱۰
۱۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۸.۵KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT	پارس نیرو تابلو	۸
۱۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۷.۵KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	پارس نیرو تابلو	۶
۱۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	آشتیان تابلو	۱
۲۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	آشتیان تابلو	۴
۲۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۲
۲۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آشتیان تابلو	۲
۲۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	بهین الکتریک پدیده نو	۲
۲۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	آشتیان تابلو	۳
۲۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۱
۲۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آشتیان تابلو	۷
۲۷	سال ۱۴۰۱	خازن P ۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک	آشتیان تابلو	۱
۲۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	پارس نیرو تابلو	۳
۲۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	پارس نیرو تابلو	۱
۳۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۱
۳۱	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	پارس نیرو تابلو	۲
۳۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۳۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	پارس نیرو تابلو	۳
۳۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۳۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	شرکت صنایع کاشی و سرامیک	۵۰
۳۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	میهن تابلو فجر	۱
۳۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	میهن تابلو فجر	۵
۳۶	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۱۲۰۷	میهن تابلو فجر	۶
۳۷	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۰۵۰۷	میهن تابلو فجر	۲
۳۸	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۶A	میهن تابلو فجر	۲
۳۹	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۳۲A	میهن تابلو فجر	۶
۴۰	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۶
۴۱	سال ۱۴۰۱	خازن P۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۴۲	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	پویا دانه ایلیا	۱
۴۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	پویا دانه ایلیا	۲
۴۴	سال ۱۴۰۱	خازن گازی P۱۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۹۶۴۴۷	پویا دانه ایلیا	۲
۴۵	سال ۱۴۰۱	خازن گازی P۲۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۹۶۴۵۷	پویا دانه ایلیا	۱
۴۶	سال ۱۴۰۱	خازن گازی P۵۰KVAR/۴۴۰V/۵۰HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۹۶۸۹۷	پویا دانه ایلیا	۵

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۴۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	پویا دانه ایلیا	۵
۴۸	سال ۱۴۰۱	خازن گازی ۳۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۹۶۴۷۷	پویا دانه ایلیا	۲
۴۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	پارسیان تابلو جنوب شرق	۴
۵۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	پارسیان تابلو جنوب شرق	۱
۵۱	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	کیان ایستاتیس پارس	۶
۵۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۰KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۸۴۵۴	کیان ایستاتیس پارس	۲۴
۵۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۸KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	نوآوران برق آریا	۶
۵۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۴۰KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT	نوآوران برق آریا	۳۰
۵۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۰KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۸۴۵۴	نوآوران برق آریا	۱۲
۵۶	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰۸	نوآوران برق آریا	۶
۵۷	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۳۲A	نوآوران برق آریا	۱۲
۵۸	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۶۳A	نوآوران برق آریا	۱۸
۵۹	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۱۲۰۷	نوآوران برق آریا	۱۲
۶۰	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۶A	نوآوران برق آریا	۶
۶۱	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۱۰A	نوآوران برق آریا	۶
۶۲	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۰۵۰۷	نوآوران برق آریا	۶
۶۳	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	نوآوران برق آریا	۱۸
۶۴	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	نوآوران برق آریا	۶
۶۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۳۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	مهر تابان کیش	۲۱
۶۶	سال ۱۴۰۱	خازن ۱۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	مهر تابان کیش	۳
۶۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۳۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	شرکت الوند پویا نیرو	۲۶
۶۸	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	شرکت الوند پویا نیرو	۱۲
۶۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰۸	شرکت الوند پویا نیرو	۳
۷۰	سال ۱۴۰۱	خازن ۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	بهین الکتریک پدیده نو	۱
۷۱	سال ۱۴۰۱	خازن ۴۰KVAR/۴۰۰V/۵۰ HZ سیلندری ترمینال BT رزین ژله ای ک ۴۸۸۸۴	بهین الکتریک پدیده نو	۲
۷۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	بهین الکتریک پدیده نو	۱
۷۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰۰	بهین الکتریک پدیده نو	۲
۷۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPR۰۶	بهین الکتریک پدیده نو	۱
۷۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰۰	بهین الکتریک پدیده نو	۱
۷۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۲
۷۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۴
۷۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰۸	تولید ملزومات برق	۱
۷۹	سال ۱۴۰۱	خازن ۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	الکترو مغناطیس ظفر	۶
۸۰	سال ۱۴۰۱	خازن ۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش دابل	الکترو مغناطیس ظفر	۵۴
۸۱	سال ۱۴۰۱	ترموستات THRV دابل PKC	مهندسیین رسانش انرژی نوین	۱۰
۸۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	مهندسیین رسانش انرژی نوین	۱
۸۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	طبرستان تابلو آریا	۱۵
۸۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۴
۸۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۳۴
۸۶	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	پارس نیرو تابلو	۴
۸۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	پارس نیرو تابلو	۱۴
۸۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	پارس نیرو تابلو	۱
۸۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	ایستا نو آوران نیرو	۲
۹۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	آداک بهین نیرو	۱۴۲
۹۱	سال ۱۴۰۱	خازن ۴۰KVAR/۴۴۰ V/۵۰ HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۸۴	آداک بهین نیرو	۴۸
۹۲	سال ۱۴۰۱	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	الکترو آذرخش طبرستان	۱

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۹۳	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۵۰۱۴	شرکت تولیدی و صنعتی صبا خا	۲۲
۹۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۲
۹۵	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	شرکت تولیدی و صنعتی صبا خا	۱
۹۶	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	نکا نوین	۵۲
۹۷	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	نکا نوین	۲
۹۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	نکا نوین	۵۲
۹۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	نکا نوین	۳
۱۰۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	نکا نوین	۲
۱۰۱	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۶۴۶۴ ک	نکا نوین	۲
۱۰۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۴۰ V/۵۰ HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT ۷۹۶۸۹۴ ک	نکا نوین	۵۲
۱۰۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۶۴۷۴ ک	تابلو صنعت توان	۱
۱۰۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ HZ ۴۴۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال BT ۷۹۶۸۸۴ ک	تابلو صنعت توان	۱۸
۱۰۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	پارس نیرو تابلو	۲
۱۰۶	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ HZ ۴۴۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال BT ۷۹۶۸۹۴ ک	پارس نیرو تابلو	۵
۱۰۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۶۴۶۴ ک	پارس نیرو تابلو	۴
۱۰۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۲
۱۰۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	پارس نیرو تابلو	۴
۱۱۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	پارس نیرو تابلو	۲
۱۱۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	پارس نیرو تابلو	۶
۱۱۲	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۲
۱۱۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۰
۱۱۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۴۴۶۴ ک	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۰
۱۱۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۶
۱۱۶	سال ۱۴۰۱	خازن ۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۴۴۶۴ ک	شرکت صنایع کاشی نائین	۱۰
۱۱۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش دابل	الکترو مغناطیس ظفر	۳۰
۱۱۸	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۶۳A	نوآوران برق آریا	۱
۱۱۹	سال ۱۴۰۱	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۱۰A	نوآوران برق آریا	۵
۱۲۰	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۱۲۰۷	نوآوران برق آریا	۲
۱۲۱	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	نوآوران برق آریا	۱
۱۲۲	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	نوآوران برق آریا	۵
۱۲۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	نوآوران برق آریا	۱
۱۲۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۲۵V/۵۰Hz ۲۲۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۸۴۵۴ ک	نوآوران برق آریا	۲
۱۲۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۲۵V/۵۰Hz ۲۴۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT	نوآوران برق آریا	۱۱
۱۲۶	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz ۴۴۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	تابش تابلو	۷
۱۲۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۷
۱۲۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تابش تابلو	۱
۱۲۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	طبرستان تابلو آریا	۲
۱۳۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۱۳۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	طبرستان تابلو آریا	۱۷
۱۳۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz ۴۴۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۶
۱۳۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz ۴۴۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۱۱
۱۳۴	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	ایمن مبدل آسیا	۳۰
۱۳۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۱
۱۳۶	سال ۱۴۰۱	ترموستات THRV دابل PKC	پارس نیرو تابلو	۷
۱۳۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰۰	پارس نیرو تابلو	۵
۱۳۸	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ۷۹۶۴۴۴ ک	پارس نیرو تابلو	۱

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۱۳۹	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}20\text{KVAR}/440\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	پارس نیرو تابلو	۶
۱۴۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۱۱
۱۴۱	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	فراسازان توتون اپادانا	۲
۱۴۲	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۴۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۸	فراسازان توتون اپادانا	۲
۱۴۳	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۲۵ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۶	فراسازان توتون اپادانا	۲
۱۴۴	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۱۲/۵ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۳	فراسازان توتون اپادانا	۲
۱۴۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تابش تابلو	۲
۱۴۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰۰	تابش تابلو	۴
۱۴۷	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}20\text{KVAR}/525\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۸۴۵۴	کیان ایستاتیس پارس	۱۶
۱۴۸	سال ۱۴۰۱	ترموستات THV سرد PKC	تال ایران	۱۳۰
۱۴۹	سال ۱۴۰۱	ترموستات THR گرم PKC	تال ایران	۲۶۰
۱۵۰	سال ۱۴۰۱	خازن Surge Capacitor	مرکز پژوهشی آموزشی معراج س	۴
۱۵۱	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}10\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	داریوش صریریان مبارکه	۲
۱۵۲	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}5\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	داریوش صریریان مبارکه	۱
۱۵۳	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}20\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	داریوش صریریان مبارکه	۴
۱۵۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	داریوش صریریان مبارکه	۴
۱۵۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰۰	داریوش صریریان مبارکه	۳
۱۵۶	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	داریوش صریریان مبارکه	۱
۱۵۷	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۲۵۱۴	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۱۵۸	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۱۲۱۴	شرکت صنعتی مظهرنور	۱۴
۱۵۹	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۰۵۰۷	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۱۶۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	شرکت صنعتی مظهرنور	۲
۱۶۱	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}18.5\text{KVAR}/525\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	شرکت صنعتی مظهرنور	۱۴
۱۶۲	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}12.5\text{KVAR}/525\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۱۶۳	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}37\text{KVAR}/525\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۱۶۴	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}25\text{KVAR}/440\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	شرکت الوند پویا نیرو	۸
۱۶۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	تابلو صنعت توان	۲
۱۶۶	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تابلو صنعت توان	۲
۱۶۷	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}50\text{KVAR}/440\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	تابلو صنعت توان	۳۰
۱۶۸	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}25\text{KVAR}/440\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	تابلو صنعت توان	۲
۱۶۹	سال ۱۴۰۱	خازن گازی $\text{P}10\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	البرز صنعت نیکان	۱
۱۷۰	سال ۱۴۰۱	خازن گازی $\text{P}20\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	البرز صنعت نیکان	۵
۱۷۱	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	البرز صنعت نیکان	۱
۱۷۲	سال ۱۴۰۱	ترموستات THRV دوپل PKC	سرد آوران نو اندیش	۱۵
۱۷۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	صنعتی مهرآباد	۱
۱۷۴	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}25\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تولیدی آرد گلستان زاوردی	۸
۱۷۵	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}20\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	وهاج صنعت مبین	۳
۱۷۶	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}12.5\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وهاج صنعت مبین	۳
۱۷۷	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	وهاج صنعت مبین	۴
۱۷۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تابلو صنعت توان	۱
۱۷۹	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}7.5\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تابلو صنعت توان	۴
۱۸۰	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}25\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تابلو صنعت توان	۱۲
۱۸۱	سال ۱۴۰۱	خازن $\text{P}50\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	طبرستان تابلو آریا	۹
۱۸۲	سال ۱۴۰۱	خازن $2\text{P}25\text{KVAR}/400\text{V}/50\text{Hz}$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۲
۱۸۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۲
۱۸۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	طبرستان تابلو آریا	۹

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۱۸۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	طبرستان تابلو آریا	۱
۱۸۶	سال ۱۴۰۱	ترموستات THRVR دابل PKC	فولاد سیرجان ایرانیان	۶
۱۸۷	سال ۱۴۰۱	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	فراسازان توتون اپادانا	۱
۱۸۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	میهن تابلو فجر	۸
۱۸۹	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	میهن تابلو فجر	۸
۱۹۰	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۴
۱۹۱	سال ۱۴۰۱	خازن P۵۰KVAR/۴۴۰V/۵۰ HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	احداث قدرت نیرو	۴
۱۹۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	احداث قدرت نیرو	۲
۱۹۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تابلو صنعت توان	۱
۱۹۴	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	بیمارستان درمانی مهر بهشهر	۱۲
۱۹۵	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	بیمارستان درمانی مهر بهشهر	۱
۱۹۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	بیمارستان درمانی مهر بهشهر	۱
۱۹۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	بیمارستان درمانی مهر بهشهر	۸
۱۹۸	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ۳۵۰KVAR	فنی و مهندسی طرح و بازرسی	۲
۱۹۹	سال ۱۴۰۱	پک قطعات یدکی فشار ضعیف بانک خازنی	فنی و مهندسی طرح و بازرسی	۱
۲۰۰	سال ۱۴۰۱	خازن P۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	الکترو مغناطیسی ظفر	۶
۲۰۱	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۲
۲۰۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۲
۲۰۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	پارس نیرو تابلو	۱
۲۰۴	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۲۰۵	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وانا شید	۸
۲۰۶	سال ۱۴۰۱	خازن P۴۰KVAR/۴۰۰ V/۵۰ HZ سیلندری ترمینال BT رزین ژله ای ک ۹۴۸۸۴	آداک بهین نیرو	۱۳
۲۰۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۴۰KVAR/۴۴۰ V/۵۰ HZ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۸۴	آداک بهین نیرو	۹۴
۲۰۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۴
۲۰۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	تابش تابلو	۱
۲۱۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	شرکت الوند پویا نیرو	۱۰
۲۱۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	شرکت الوند پویا نیرو	۱۰
۲۱۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت الوند پویا نیرو	۱۶
۲۱۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۳۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	شرکت الوند پویا نیرو	۹
۲۱۴	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت الوند پویا نیرو	۹
۲۱۵	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	شرکت الوند پویا نیرو	۳۲
۲۱۶	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۳۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۷	شرکت الوند پویا نیرو	۳
۲۱۷	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۴۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۸	شرکت الوند پویا نیرو	۲
۲۱۸	سال ۱۴۰۱	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	شرکت الوند پویا نیرو	۴
۲۱۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تولید ملزومات برق	۲
۲۲۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	وانا شید	۱
۲۲۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	وانا شید	۷
۲۲۲	سال ۱۴۰۱	خازن P۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۴
۲۲۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۳
۲۲۴	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	بهینه توان صنعت تاو	۱۲
۲۲۵	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰.۵۰۰۷	بهینه توان صنعت تاو	۴
۲۲۶	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰.۲۵۰۷	بهینه توان صنعت تاو	۴
۲۲۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	وهاج صنعت مبین	۵
۲۲۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۳۶
۲۲۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	وهاج صنعت مبین	۱
۲۳۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	وهاج صنعت مبین	۱۵

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۲۳۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	وهاج صنعت مبین	۱۵
۲۳۲	سال ۱۴۰۱	ترموستات THR گرم PKC	وهاج صنعت مبین	۱۵
۲۳۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	وهاج صنعت مبین	۱
۲۳۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	وهاج صنعت مبین	۱
۲۳۵	سال ۱۴۰۱	خازن P۱.۶۷ KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیمی Cm۴۰	فرآوری فروکتوز ناب	۱۵۳
۲۳۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۲
۲۳۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک	میهن تابلو فجر	۳۰
۲۳۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	ایستا نو آوران نیرو	۷۸
۲۳۹	سال ۱۴۰۱	خازن P۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	ایستا نو آوران نیرو	۲۶
۲۴۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	ایستا نو آوران نیرو	۷۸
۲۴۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	ایستا نو آوران نیرو	۲۶
۲۴۲	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	ایستا نو آوران نیرو	۲۶
۲۴۳	سال ۱۴۰۱	خازن P۴۰KVAR/۵۲۵V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT	البرز صنعت نیکان	۲۰
۲۴۴	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	البرز صنعت نیکان	۲
۲۴۵	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	البرز صنعت نیکان	۹
۲۴۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	البرز صنعت نیکان	۹
۲۴۷	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	البرز صنعت نیکان	۱
۲۴۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	البرز صنعت نیکان	۲
۲۴۹	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	رویا پلاستیک کردستان	۵
۲۵۰	سال ۱۴۰۱	خازن P۳۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	رویا پلاستیک کردستان	۵
۲۵۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آشتیان تابلو	۴
۲۵۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۲
۲۵۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	آشتیان تابلو	۱
۲۵۴	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	نکا نوین	۶۰
۲۵۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	تابش تابلو	۲
۲۵۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تابش تابلو	۴
۲۵۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	تابش تابلو	۲
۲۵۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۴۰
۲۵۹	سال ۱۴۰۱	خازن P۱.۶۷ KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz تکفاز سیمی Cm۴۰	فرآوری فروکتوز ناب	۱۳۷
۲۶۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	نوآوران برق آریا	۳
۲۶۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	نوآوران برق آریا	۱
۲۶۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	نوآوران برق آریا	۱۶
۲۶۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	نوآوران برق آریا	۳
۲۶۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	نوآوران برق آریا	۳
۲۶۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	ایستا نو آوران نیرو	۲
۲۶۶	سال ۱۴۰۱	خازن P۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	ایستا نو آوران نیرو	۸
۲۶۷	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	طبرستان تابلو آریا	۳
۲۶۸	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۱
۲۶۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	طبرستان تابلو آریا	۴
۲۷۰	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۲۷۱	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	جابون	۲۰
۲۷۲	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۱
۲۷۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	پارس نیرو تابلو	۴
۲۷۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	پارس نیرو تابلو	۲
۲۷۵	سال ۱۴۰۱	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	پارس نیرو تابلو	۲
۲۷۶	سال ۱۴۰۱	خازن P۲۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	پارس نیرو تابلو	۴

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۲۷۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰۰	تابش تابلو	۷
۲۷۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۵
۲۷۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	تابش تابلو	۱
۲۸۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۶
۲۸۱	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	تابش تابلو	۱
۲۸۲	سال ۱۴۰۱	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۲۵۱۴	بهینه توان صنعت تاو	۸
۲۸۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۵۲۵ V/۲۷۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال BT	بهینه توان صنعت تاو	۸
۲۸۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۱۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	وانا شید	۵
۲۸۵	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۷۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۲۸۶	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	وانا شید	۱
۲۸۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	وهاج صنعت مبین	۱۰
۲۸۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	وهاج صنعت مبین	۱
۲۸۹	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	وهاج صنعت مبین	۱
۲۹۰	سال ۱۴۰۱	ترموستات THV سرد PKC	وهاج صنعت مبین	۲۰
۲۹۱	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۲۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۲۷
۲۹۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۲۰۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	وهاج صنعت مبین	۵
۲۹۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	طبرستان تابلو آریا	۱
۲۹۴	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	طبرستان تابلو آریا	۴
۲۹۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	طبرستان تابلو آریا	۴
۲۹۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۲
۲۹۷	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۱۰۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۲
۲۹۸	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۱
۲۹۹	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۲۵۰ KVAR سه فاز سیلندری فیش تک	طبرستان تابلو آریا	۱
۳۰۰	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	طبرستان تابلو آریا	۴
۳۰۱	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۲۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۲
۳۰۲	سال ۱۴۰۱	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	لجستیک گلديران نوین کیش	۱
۳۰۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۴۰ V/۲۰۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	محب نیرو جنوب	۲۷
۳۰۴	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۴۰ V/۱۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	محب نیرو جنوب	۳
۳۰۵	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	محب نیرو جنوب	۱
۳۰۶	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۳۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۲
۳۰۷	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۶۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۱
۳۰۸	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۱۰۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۲
۳۰۹	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۱۵۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۱
۳۱۰	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۱۸۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۱
۳۱۱	سال ۱۴۰۱	تابلو بانک خازنی ایستاده اتوماتیک بدون فیلتر ۲۱۰ KVAR/۴۰۰ V	محب نیرو جنوب	۱
۳۱۲	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۲
۳۱۳	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۰۰ V/۱۰۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۲
۳۱۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۳۱۵	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	طبرستان تابلو آریا	۴
۳۱۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۱۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۱۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱
۳۱۹	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۴۰ V/۱۲.۵ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۲۰	سال ۱۴۰۱	خازن ۵۰ Hz/۴۴۰ V/۲۵۰ KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۲۱	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	آشتیان تابلو	۵
۳۲۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۲

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۳۲۳	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	میهن تابلو فجر	۱۶
۳۲۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	میهن تابلو فجر	۲
۳۲۵	سال ۱۴۰۱	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	میهن تابلو فجر	۱۷
۳۲۶	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰۰	تابش تابلو	۲
۳۲۷	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تابش تابلو	۴
۳۲۸	سال ۱۴۰۱	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	ایستا نو آوران نیرو	۱
۳۲۹	سال ۱۴۰۱	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	پالایش گاز بیدلند خلیج فارس	۱
۳۳۰	سال ۱۴۰۱	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	پالایش گاز بیدلند خلیج فارس	۴
۳۳۱	سال ۱۴۰۱	خازن $P12.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تابلو صنعت توان	۱
۳۳۲	سال ۱۴۰۱	خازن $P50KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	تابلو صنعت توان	۵
۳۳۳	سال ۱۴۰۱	خازن $P2.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	تابلو صنعت توان	۲
۳۳۴	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تابلو صنعت توان	۱
۳۳۵	سال ۱۴۰۱	باکس سه فاز ۶۰ کیلووار ۶۹۰ ولت	برنا نیرو کاران	۳
۳۳۶	سال ۱۴۰۱	ترموستات THV سرد PKC	تابش تابلو	۱
۳۳۷	سال ۱۴۰۱	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۶
۳۳۸	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲
۳۳۹	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲
۳۴۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	مهندسین رسانش انرژی نوین	۴
۳۴۱	سال ۱۴۰۱	ترموستات THRV دابل PKC	مهندسین رسانش انرژی نوین	۳
۳۴۲	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	مهندسین رسانش انرژی نوین	۱
۳۴۳	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	مهندسین رسانش انرژی نوین	۱
۳۴۴	سال ۱۴۰۱	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	مهندسین رسانش انرژی نوین	۴
۳۴۵	سال ۱۴۰۱	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	مهندسین رسانش انرژی نوین	۴
۳۴۶	سال ۱۴۰۱	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت مهندسی سازند	۳
۳۴۷	سال ۱۴۰۱	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت مهندسی سازند	۲
۳۴۸	سال ۱۴۰۱	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	شرکت مهندسی سازند	۱
۳۴۹	سال ۱۴۰۱	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	تابش تابلو	۷
۳۵۰	سال ۱۴۰۱	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	تابش تابلو	۳
۳۵۱	سال ۱۴۰۰	کلید $CPK20/220$	تابش تابلو	۴
۳۵۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۳۵۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	وانا شید	۲
۳۵۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۳
۳۵۵	سال ۱۴۰۰	رگولاتور ۸ پله PKC مدل PRA۸	وانا شید	۱
۳۵۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	شرکت صنایع کاشی و سرامیک	۳۰
۳۵۷	سال ۱۴۰۰	رگولاتور ۱۲ پله PKC مدل PRA۱۲	شرکت الوند پویا نیرو	۱
۳۵۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت الوند پویا نیرو	۸
۳۵۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	شرکت الوند پویا نیرو	۴۹
۳۶۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت الوند پویا نیرو	۴
۳۶۱	سال ۱۴۰۰	رگولاتور ۸ پله PKC مدل PRA۸	وانا شید	۱
۳۶۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وانا شید	۴
۳۶۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۳۶۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۳۶۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۳۶۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	میهن تابلو فجر	۷
۳۶۷	سال ۱۴۰۰	رگولاتور ۱۲ پله PKC مدل PRA۱۲	تجهیزات برق و سیالات فولاد	۲

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۳۶۸	سال ۱۴۰۰	راکتور ۲۵ کیلووار ۷٪ ۴۰۰V آلومینیومی	تجهیزات برق و سیالات فولاد (م)	۴
۳۶۹	سال ۱۴۰۰	راکتور ۵۰ کیلووار ۷٪ ۴۰۰V آلومینیومی	تجهیزات برق و سیالات فولاد (م)	۱۰
۳۷۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۵۲۵V/۴۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT	تجهیزات برق و سیالات فولاد (م)	۲۴
۳۷۱	سال ۱۴۰۰	ترموستات THR گرم PKC	تال ایران	۱۵۰
۳۷۲	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۱۲.۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۳۷۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۳۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	شرکت الوند پویا نیرو	۱۹
۳۷۴	سال ۱۴۰۰	فیلم متالایز شده ۲*۵۵/۶ ALZN (TIBREWALA)	رهشاد الکتریک	۲۲۶
۳۷۵	سال ۱۴۰۰	فیلم متالایز شده ۲*۳۷/۵ ALZN (TIBREWALA)	رهشاد الکتریک	۴۶۵
۳۷۶	سال ۱۴۰۰	خازن گازی ۵۰Hz/۴۴۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۷	الماس کبیر شمس	۲۵
۳۷۷	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	حامی صنعت گروه	۱۸
۳۷۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	آسیا بهین برق	۱
۳۷۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آسیا بهین برق	۵
۳۸۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آسیا بهین برق	۱
۳۸۱	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۵۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	آسیا بهین برق	۵
۳۸۲	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	آسیا بهین برق	۲
۳۸۳	سال ۱۴۰۰	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای	۱
۳۸۴	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری فیش تک	آشتیان تابلو	۵۶
۳۸۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۱
۳۸۶	سال ۱۴۰۰	هزینه تعمیر خازن	دستکش حریر ایران	۱
۳۸۷	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۶۰
۳۸۸	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۱۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۳۸۹	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	میهن تابلو فجر	۲
۳۹۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	میهن تابلو فجر	۲
۳۹۱	سال ۱۴۰۰	فن فیلتر ۳۲*۳۲ سانتیمتری ALFA۳۵۰۰BP	شرکت صنعتی مظهر نور	۴
۳۹۲	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۳۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	شرکت صنایع کاشی و سرامیک	۳۰
۳۹۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری فیش تک	تابش تابلو	۱
۳۹۴	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۴۰V/۷.۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	تابش تابلو	۱
۳۹۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	تابش تابلو	۱
۳۹۶	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۹۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۲
۳۹۸	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۱۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۴۰۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۱۶
۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۴
۴۰۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آشتیان تابلو	۷
۴۰۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تولید ملزومات برق	۶
۴۰۴	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	افشان نیرو یزد	۲۲
۴۰۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تابش تابلو	۱۹
۴۰۶	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت مهندسی سازند	۶
۴۰۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPR۰۶	شرکت مهندسی سازند	۱
۴۰۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۲
۴۰۹	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۵
۴۱۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۱۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱
۴۱۱	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۲۰KVAR سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱
۴۱۲	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰Hz/۴۰۰V/۱۲.۵KVAR سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۲
۴۱۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۴۱۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	پارس نیرو تابلو	۶
۴۱۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST ک ۷۹۴۳۱۴	پارس نیرو تابلو	۴
۴۱۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	پارس نیرو تابلو	۲
۴۱۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	پارس نیرو تابلو	۱
۴۱۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	افشان نیرو یزد	۱
۴۱۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	آشتیان تابلو	۱
۴۲۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تولید ملزومات برق	۴
۴۲۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	وانا شید	۱
۴۲۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	وانا شید	۸
۴۲۳	سال ۱۴۰۰	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	صنایع غذایی آریا فودان	۱
۴۲۴	سال ۱۴۰۰	هزینه تعمیر رگولاتور (کنترلر اصلاح ضریب قدرت)	مقره سازی صدف گستر زنجان	۱
۴۲۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۱
۴۲۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	پارس نیرو تابلو	۲
۴۲۷	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	جابون	۴
۴۲۸	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	جابون	۸
۴۲۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	آشتیان تابلو	۱۰
۴۳۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	آشتیان تابلو	۳
۴۳۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۴
۴۳۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۴
۴۳۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۶۰
۴۳۴	سال ۱۴۰۰	درپوش تک فاز ۷۰	رهشاد الکتریک	۵۰۰
۴۳۵	سال ۱۴۰۰	هزینه آنالیز شبکه و تهیه گزارش آنالیز	کالا کودک توس	۲
۴۳۶	سال ۱۴۰۰	خازن گازی $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۹۶۴۶۷	الماس کبیر شمس	۳۰
۴۳۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۴۳۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱
۴۳۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۴۴۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	تولیدی آهو دشت زنجان	۲
۴۴۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	تولیدی آهو دشت زنجان	۲
۴۴۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۳۳.۳ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۳۳.۳	تولیدی آهو دشت زنجان	۱
۴۴۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تولیدی آهو دشت زنجان	۲
۴۵۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	ایستا نو آوران نیرو	۱۶
۴۵۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	ایستا نو آوران نیرو	۲
۴۵۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	ایستا نو آوران نیرو	۳۲
۴۵۳	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	وهاج صنعت مبین	۲
۴۵۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	وهاج صنعت مبین	۱۵
۴۵۵	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۵۰۱۴	وهاج صنعت مبین	۲
۴۵۶	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۱۲۱۴	وهاج صنعت مبین	۸
۴۵۷	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۲۵۱۴	وهاج صنعت مبین	۸
۴۵۸	سال ۱۴۰۰	ترموستات THV سرد PKC	وهاج صنعت مبین	۱۰۰
۴۵۹	سال ۱۴۰۰	ترموستات THR گرم PKC	وهاج صنعت مبین	۱۰

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۴۶۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P37VVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	وهاج صنعت مبین	۱۲
۴۶۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P18.5KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	وهاج صنعت مبین	۸
۴۶۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۱۸
۴۶۳	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۳۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۷	تکین صنعت توانا	۱
۴۶۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	شرکت الوند پویا نیرو	۲۵
۴۶۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	شرکت الوند پویا نیرو	۱
۴۶۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA08$	شرکت الوند پویا نیرو	۲
۴۶۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA06$	شرکت الوند پویا نیرو	۵
۴۶۸	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	شرکت الوند پویا نیرو	۱۲
۴۶۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت الوند پویا نیرو	۹
۴۷۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت الوند پویا نیرو	۹
۴۷۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P50 KVAR/400 V/50 Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	شرکت الوند پویا نیرو	۱۲
۴۷۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	شرکت الوند پویا نیرو	۲۰
۴۷۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت صنایع کاشی نائین	۴۰
۴۷۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P50.KVAR/440 V/50 HZ$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	شرکت صنایع کاشی نائین	۲۰
۴۷۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	پارس نیرو تابلو	۷
۴۷۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC16.7$	پارس نیرو تابلو	۱
۴۷۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	پارس نیرو تابلو	۱
۴۷۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P50 KVAR/400 V/50 Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	پارس نیرو تابلو	۷
۴۷۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC40.0$	پارس نیرو تابلو	۲
۴۸۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	پارس نیرو تابلو	۲
۴۸۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	پارس نیرو تابلو	۱
۴۸۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	پارس نیرو تابلو	۱۱
۴۸۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وهاج صنعت مبین	۱۶
۴۸۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	بازرسی کیفیت و استاندارد ایران	۲۶
۴۸۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA06$	شرکت مهندسی سازند	۱
۴۸۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	شرکت مهندسی سازند	۴
۴۸۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت مهندسی سازند	۱
۴۸۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P50 KVAR/400 V/50 Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۱۱
۴۸۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۳
۴۹۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۶
۴۹۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۲
۴۹۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	شرکت نیرو ساحل بوشهر	۸
۴۹۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	ایستا نو آوران نیرو	۱۴
۴۹۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P18.5KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	ایستا نو آوران نیرو	۴
۴۹۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	ایستا نو آوران نیرو	۴
۴۹۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P40KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	ایستا نو آوران نیرو	۸
۴۹۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	ایستا نو آوران نیرو	۱
۴۹۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA06$	ایستا نو آوران نیرو	۳
۴۹۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	احداث قدرت نیرو	۴
۵۰۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC12.5$	احداث قدرت نیرو	۶
۵۰۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	احداث قدرت نیرو	۲
۵۰۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA06$	احداث قدرت نیرو	۱
۵۰۳	سال ۱۴۰۰	هزینه تعمیر رگولاتور (کنترلر اصلاح ضریب قدرت)	صنایع سبز دشت بهفر از ایستایس	۱
۵۰۴	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۱۰A	آوا پزشکی	۱۳
۵۰۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA06$	شرکت مهندسی سازند	۱

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۵۰۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت مهندسی سازند	۴
۵۰۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	شرکت مهندسی سازند	۲
۵۰۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	تکساز تابلو بشل	۲
۵۰۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPR0.8$	تکساز تابلو بشل	۱
۵۱۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	تکساز تابلو بشل	۳
۵۱۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تکساز تابلو بشل	۳
۵۱۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تکساز تابلو بشل	۲
۵۱۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	تکساز تابلو بشل	۲
۵۱۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	تکساز تابلو بشل	۳
۵۱۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تکساز تابلو بشل	۱
۵۱۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPR0.6$	تابش تابلو	۱۰
۵۱۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تابش تابلو	۵۰
۵۱۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPR12$	تابش تابلو	۱۰
۵۱۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	تابش تابلو	۱۰۰
۵۲۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	تابش تابلو	۱۰۰
۵۲۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	تابش تابلو	۵۰
۵۲۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تابش تابلو	۵۰
۵۲۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	جابون	۴
۵۲۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	جابون	۶
۵۲۵	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۷ درصد $HFR0.1207$	شرکت سایبر صنعت	۱
۵۲۶	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد $HFR0.2507$	شرکت سایبر صنعت	۳
۵۲۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P40KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۸۸۸۴	شرکت سایبر صنعت	۳
۵۲۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۸۴۵۴	شرکت سایبر صنعت	۱
۵۲۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	طبرستان تابلو آریا	۱
۵۳۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPR0.8$	طبرستان تابلو آریا	۱
۵۳۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۲
۵۳۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	طبرستان تابلو آریا	۵
۵۳۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۵۳۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۳
۵۳۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۲
۵۳۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۲
۵۳۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۲
۵۳۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۴
۵۳۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۲
۵۴۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	آسیا بهین برق	۸
۵۴۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	آسیا بهین برق	۵
۵۴۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آسیا بهین برق	۸
۵۴۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	آسیا بهین برق	۵
۵۴۴	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPR12$	آسیا بهین برق	۳
۵۴۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آشتیان تابلو	۱۱
۵۴۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۱
۵۴۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPR0.8$	ایستا نو آوران نیرو	۱
۵۴۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	ایستا نو آوران نیرو	۵
۵۴۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	ایستا نو آوران نیرو	۱
۵۵۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تابش تابلو	۶
۵۵۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۶۱۲۴	پارس نیرو تابلو	۴

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۵۵۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۲
۵۵۳	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۲
۵۵۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۰۴
۵۵۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	آوا پزشکی	۱۳
۵۵۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	سامانه پردازش سپاهان	۲۳
۵۵۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	احداث و تامین انرژی سریر	۴
۵۵۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	احداث و تامین انرژی سریر	۶
۵۵۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	احداث و تامین انرژی سریر	۲
۵۶۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPRA۰۶	احداث و تامین انرژی سریر	۱
۵۶۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	وهاج صنعت مبین	۱
۵۶۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	وهاج صنعت مبین	۲
۵۶۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰۰	وهاج صنعت مبین	۲۰
۵۶۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۵۴
۵۶۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	وهاج صنعت مبین	۲۰
۵۶۶	سال ۱۴۰۰	ترموستات THV سرد PKC	وهاج صنعت مبین	۵۰
۵۶۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/660V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۴
۵۶۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	جوجه آویژه زنجان	۳
۵۶۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	جوجه آویژه زنجان	۷
۵۷۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	جوجه آویژه زنجان	۷
۵۷۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	جوجه آویژه زنجان	۱
۵۷۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P4.17KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش دوپل ک ۷۹۱۲۳۴	محمدحسن ساعیان	۹
۵۷۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P40KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	متالوژی پودر خراسان	۱۰
۵۸۰	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۱۰A	متالوژی پودر خراسان	۴
۵۸۱	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	متالوژی پودر خراسان	۴
۵۸۲	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	متالوژی پودر خراسان	۲
۵۸۳	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۶۳A	متالوژی پودر خراسان	۲
۵۸۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۱۶
۵۸۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱
۵۸۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۹۴
۵۸۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	تال ایران	۴
۵۸۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	تال ایران	۳۲
۵۸۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تال ایران	۱
۵۹۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	تال ایران	۱
۵۹۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تال ایران	۱۴
۵۹۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	طبرستان تابلو آریا	۵
۵۹۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	طبرستان تابلو آریا	۵
۵۹۴	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۴۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۸	طبرستان تابلو آریا	۱
۵۹۵	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۶۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۳۰	طبرستان تابلو آریا	۱
۵۹۶	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	طبرستان تابلو آریا	۶
۵۹۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	طبرستان تابلو آریا	۱۶

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۵۹۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۱۶
۵۹۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۵
۶۰۰	سال ۱۴۰۰	ترموستات THV سرد PKC	تال ایران	۵
۶۰۱	سال ۱۴۰۰	ترموستات THR گرم PKC	تال ایران	۱۱۲
۶۰۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC40.0$	تاشا صنعت پارس	۲
۶۰۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	تاشا صنعت پارس	۱۰
۶۰۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	تاشا صنعت پارس	۲
۶۰۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	تاشا صنعت پارس	۱۰
۶۰۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPR12$	تاشا صنعت پارس	۱
۶۰۷	سال ۱۴۰۰	باکس سه فاز ۶۰ کیلووار ۶۹۰ ولت	شرکت سیم و کابل کاوه تک	۱
۶۰۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۴
۶۰۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۴۱۲۴	وانا شید	۲
۶۱۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPR0.8$	وانا شید	۱
۶۱۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPR0.8$	وانا شید	۱
۶۱۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST ک ۷۹۴۳۱۴	وانا شید	۳
۶۱۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۶۱۴	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۷ درصد $HFRA0.057$	اقلیم سازه کیان	۲
۶۱۵	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۷ درصد $HFRA0.127$	اقلیم سازه کیان	۲
۶۱۶	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد $HFRA0.257$	اقلیم سازه کیان	۲
۶۱۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	اقلیم سازه کیان	۱۲
۶۱۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	اقلیم سازه کیان	۹
۶۱۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	اقلیم سازه کیان	۹
۶۲۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۷
۶۲۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۸
۶۲۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPR12$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲
۶۲۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	فجر تابلو مرکزی	۲
۶۲۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	فجر تابلو مرکزی	۲
۶۲۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	فجر تابلو مرکزی	۱
۶۲۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC12.5$	فجر تابلو مرکزی	۳
۶۲۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	فجر تابلو مرکزی	۲
۶۲۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	فجر تابلو مرکزی	۲
۶۲۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	فجر تابلو مرکزی	۲
۶۳۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	تامین صنعت آوین نیرو	۸
۶۳۱	سال ۱۴۰۰	تابلو اتوماتیک خازنی ۲۵۰ کیلووار به همراه راکتور ۱۴ درصد آلومینیومی	مرکز پژوهشی آموزشی معراج س	۲
۶۳۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت صنعتی مظهر نور	۶
۶۳۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت صنعتی مظهر نور	۲
۶۳۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P37VAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	شرکت صنعتی مظهر نور	۶
۶۳۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P7.5KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت صنعتی مظهر نور	۴
۶۳۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC12.5$	شرکت صنعتی مظهر نور	۸
۶۳۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	شرکت صنعتی مظهر نور	۶
۶۳۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۵۴	شرکت صنعتی مظهر نور	۲
۶۳۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P18.5KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	شرکت صنعتی مظهر نور	۴
۶۴۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	شرکت صنعتی مظهر نور	۶
۶۴۱	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵ کیلووار ۱۴ درصد $HFRA0.0514$	شرکت صنعتی مظهر نور	۴
۶۴۲	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۶۳A	شرکت صنعتی مظهر نور	۶
۶۴۳	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۱۶A	شرکت صنعتی مظهر نور	۴

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۶۴۴	سال ۱۴۰۰	DE-TUNED REACTOR CONTACTOR ۳۲A	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۶۴۵	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۲۵۱۴	شرکت صنعتی مظهرنور	۶
۶۴۶	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۱۲.۵ کیلووار ۱۴ درصد HFRA۰۱۲۱۴	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۶۴۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPRA۰۸	شرکت صنعتی مظهرنور	۴
۶۴۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	شرکت صنعتی مظهرنور	۲
۶۴۹	سال ۱۴۰۰	خازن ۲۵۰V / ۲۵μF بدنه فلزی خروجی سیم ۲۰ سانت	صنعتی و معدنی اپال پارسیان سا	۴۰
۶۵۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۵۰ KVAR P۵۰ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	شرکت انتقال گاز ایران	۲
۶۵۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	شرکت انتقال گاز ایران	۴
۶۵۲	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	شرکت انتقال گاز ایران	۴
۶۵۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تال ایران	۳۲
۶۵۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	تال ایران	۴
۶۵۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تال ایران	۱۴
۶۵۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	تال ایران	۱
۶۵۷	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۵۲۵ V / ۵۰ KVAR P۱۸.۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT	تدبیرشیمی حیان	۱۲
۶۵۸	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۵۰ KVAR P۱۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	تدبیرشیمی حیان	۴
۶۵۹	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۵۰ KVAR P۱.۶۷ تکفاز سیمی Cm۴۰	شرکت لوله و پروفیل امید البرز	۱۱۸
۶۶۰	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	سینا راد کالا	۱۲
۶۶۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	پارسیان تابلو جنوب شرق	۵
۶۶۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	پارسیان تابلو جنوب شرق	۱
۶۶۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۱۲.۵ KVAR P۱۲.۵ سه فاز سیلندری ترمینال ST	پارسیان تابلو جنوب شرق	۱
۶۶۴	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	پارسیان تابلو جنوب شرق	۵
۶۶۵	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	بهینه توان صنعت تاو	۸
۶۶۶	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۵۰ KVAR P۵۰ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	بهینه توان صنعت تاو	۱۴
۶۶۷	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۴۰ KVAR P۴۰ سیلندری ترمینال BT رزین ژله ای ک ۹۴۸۸۴	شرکت الوند پویا نیرو	۶
۶۶۸	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۰ KVAR P۲۰ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	شرکت الوند پویا نیرو	۹
۶۶۹	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۵ KVAR P۵ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت الوند پویا نیرو	۱۶
۶۷۰	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۴۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۸	شرکت الوند پویا نیرو	۲
۶۷۱	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۲۵ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۶	شرکت الوند پویا نیرو	۳
۶۷۲	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	شرکت الوند پویا نیرو	۲
۶۷۳	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	ایستا نو آوران نیرو	۱۶
۶۷۴	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	ایستا نو آوران نیرو	۲
۶۷۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله PFCPRA۰۴	ایستا نو آوران نیرو	۲
۶۷۶	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۰۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	ایستا نو آوران نیرو	۲۴
۶۷۷	سال ۱۴۰۰	ترموستات THV سرد PKC	تال ایران	۱۵۰
۶۷۸	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۳۰ KVAR P۳۰ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۷۴	هونام تجهیز سهند	۴
۶۷۹	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۵۰۰۷	ایمن مبدل آسیا	۲۴
۶۸۰	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد HFRA۰۲۵۰۷	ایمن مبدل آسیا	۲
۶۸۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	آشتیان تابلو	۲
۶۸۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	آشتیان تابلو	۱۰
۶۸۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	احداث قدرت نیرو	۲
۶۸۴	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۱۲.۵ KVAR P ۱۲.۵ سه فاز سیلندری ترمینال ST	احداث قدرت نیرو	۳
۶۸۵	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۵۰ KVAR P۵۰ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	احداث قدرت نیرو	۱
۶۸۶	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۲۵ KVAR P۲۵ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۶۴	احداث قدرت نیرو	۴
۶۸۷	سال ۱۴۰۰	خازن ۵۰ Hz / ۴۴۰ V / ۵ KVAR P ۵ سه فاز سیلندری ترمینال ST	احداث قدرت نیرو	۲
۶۸۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPRA۱۲	احداث قدرت نیرو	۱
۶۸۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	احداث قدرت نیرو	۴

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۶۹۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	احداث قدرت نیرو	۱
۶۹۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	احداث قدرت نیرو	۳
۶۹۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر توان	فنی مهندسی توان آزمایشان	۱
۶۹۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تال ایران	۶
۶۹۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	تال ایران	۴
۶۹۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	تال ایران	۱
۶۹۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تال ایران	۱۳
۶۹۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	تال ایران	۱
۶۹۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	تال ایران	۲
۶۹۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P40KVAR/400V/50Hz$ سیلندری ترمینال BT رزین ژله ای ک ۹۴۸۸۴	تال ایران	۳
۷۰۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	تال ایران	۲
۷۰۱	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۳۰MM	رهشاد الکتریک	۵
۷۰۲	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۳۷.۵	رهشاد الکتریک	۱۴۵
۷۰۳	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۵۵	رهشاد الکتریک	۹۲
۷۰۴	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۶۲.۵	رهشاد الکتریک	۳۲
۷۰۵	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۱۰۰	رهشاد الکتریک	۵۱
۷۰۶	سال ۱۴۰۰	کاور برش خورده عرض ۱۲۰	رهشاد الکتریک	۴۱
۷۰۷	سال ۱۴۰۰	باکس سه فاز ۶۰ کیلووار ۶۹۰ ولت	شفا توس کیش	۱
۷۰۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	کیا صنعت پیشرو	۳
۷۰۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	کیا صنعت پیشرو	۲
۷۱۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تال ایران	۴
۷۱۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	پارس نیرو تابلو	۲
۷۱۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	پارس نیرو تابلو	۷۸
۷۱۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۶۸۹۴	پارس نیرو تابلو	۱۸
۷۱۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	پارس نیرو تابلو	۲
۷۱۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	پارس نیرو تابلو	۱۸
۷۱۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	پارس نیرو تابلو	۱
۷۱۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۴۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۴۰.۰	پارس نیرو تابلو	۵
۷۱۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	پارس نیرو تابلو	۱
۷۱۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	پارس نیرو تابلو	۱
۷۲۰	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	پارس نیرو تابلو	۵
۷۲۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ تک فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۳۳
۷۲۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	شرکت الوند پویا نیرو	۳۰
۷۲۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	شرکت الوند پویا نیرو	۱۶
۷۲۴	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۳۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۷	شرکت الوند پویا نیرو	۱
۷۲۵	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۵۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۹	شرکت الوند پویا نیرو	۳
۷۲۶	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۴۰ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۸	شرکت الوند پویا نیرو	۲
۷۲۷	سال ۱۴۰۰	باکس خازن سه فاز ۲۵ کیلووار مدل PFB/M ک ۲۷۳۳۲۶	شرکت الوند پویا نیرو	۳
۷۲۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P15KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	شرکت الوند پویا نیرو	۱۶
۷۲۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	شرکت الوند پویا نیرو	۱۰
۷۳۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	شرکت الوند پویا نیرو	۳۰
۷۳۱	سال ۱۴۰۰	ترموستات THV سرد PKC	وهاج صنعت مبین	۵۰
۷۳۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	وهاج صنعت مبین	۱۰
۷۳۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	وهاج صنعت مبین	۲۲
۷۳۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۱۸
۷۳۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	وهاج صنعت مبین	۲۰

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۷۳۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۳
۷۳۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۱
۷۳۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC12.5$	طبرستان تابلو آریا	۶
۷۳۹	سال ۱۴۰۰	خازن فشار متوسط $10KVAR/11.56KV/50HZ/2B$ (۳ عدد)	شرکت توزیع نیروی برق خراسان	۱
۷۴۰	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۷ درصد $HFRA0.507$	تولید ملزومات برق	۲
۷۴۱	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۷ درصد $HFRA0.257$	تولید ملزومات برق	۱۶
۷۴۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱۰
۷۴۳	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	تجهیزات برق و سیالات فولاد ()	۱
۷۴۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P2.5KVAR/440V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک	آشتیان تابلو	۳۵
۷۴۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	طبرستان تابلو آریا	۱
۷۴۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	طبرستان تابلو آریا	۷
۷۴۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۷۴۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	طبرستان تابلو آریا	۷
۷۴۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	طبرستان تابلو آریا	۱
۷۵۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	تولید ملزومات برق	۲
۷۵۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تولید ملزومات برق	۱۶
۷۵۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	تولید ملزومات برق	۲
۷۵۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P10KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	وانا شید	۲
۷۵۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۵۴	وانا شید	۳
۷۵۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	وانا شید	۱
۷۵۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	تابش تابلو	۲
۷۵۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله $PFCPRA0.4$	تابش تابلو	۱
۷۵۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	نکا نوین	۹
۷۵۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	پارس نیرو تابلو	۱
۷۶۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	وهاج صنعت مبین	۳
۷۶۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله $PFCPRA0.4$	وهاج صنعت مبین	۱
۷۶۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	وهاج صنعت مبین	۲
۷۶۳	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	وهاج صنعت مبین	۱
۷۶۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تال ایران	۴
۷۶۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	تال ایران	۴
۷۶۶	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	مهندسين رسانش انرژی نوین	۱
۷۶۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	مهندسين رسانش انرژی نوین	۵
۷۶۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۶
۷۶۹	سال ۱۴۰۰	خازن $P30KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۷۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲۰
۷۷۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱
۷۷۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱
۷۷۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۸
۷۷۳	سال ۱۴۰۰	خازن $M1.5\mu F/690V$ بدنه فلزی فیش تک	محمدحسن ساعیان	۲۰۰
۷۷۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P20KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۸۴۵۴	مهندسی برق قدرت سراج	۱
۷۷۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	مهندسی برق قدرت سراج	۱
۷۷۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P40KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	مهندسی برق قدرت سراج	۱۰
۷۷۷	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT	مهندسی برق قدرت سراج	۲
۷۷۸	سال ۱۴۰۰	باکس سه فاز ۶۰ کیلووار ۶۹۰ ولت	اطلس فولاد مازندران	۱
۷۷۹	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله $PFCPRA12$	اطلس فولاد مازندران	۱
۷۸۰	سال ۱۴۰۰	خازن $Low\ Voltage/50Kvar$ سه فاز / ۵۰هرتز / $525VAC$	اطلس فولاد مازندران	۱
۷۸۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P1KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۴۱۰۴	جهان سنجش نیرو بهاران	۷۵

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۷۸۲	سال ۱۴۰۰	خازن P۱.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک	جهان سنجش نیرو بهاران	۵
۷۸۳	سال ۱۴۰۰	تایپ تست خازن مطابق استاندارد IEC۶۰۸۳۱	آزمایشگاههای صنایع انرژی اپیل	۱
۷۸۴	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تال ایران	۱
۷۸۵	سال ۱۴۰۰	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	تال ایران	۲۰
۷۸۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	تال ایران	۱۰
۷۸۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	تال ایران	۱۰
۷۸۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰.۸	تال ایران	۳
۷۸۹	سال ۱۴۰۰	خازن P ۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک	آشتیان تابلو	۳۱
۷۹۰	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	آتیه صنعت آماج ایرانیان	۲۸
۷۹۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPR۰.۶	طبرستان تابلو آریا	۱
۷۹۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۴
۷۹۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	طبرستان تابلو آریا	۲
۷۹۴	سال ۱۴۰۰	خازن P۱۲.۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	طبرستان تابلو آریا	۲
۷۹۵	سال ۱۴۰۰	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۴
۷۹۶	سال ۱۴۰۰	خازن P۱KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۶۱۰۴	تجهیز صنعت باران	۱
۷۹۷	سال ۱۴۰۰	خازن P۱۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۶۴۴۴	تجهیز صنعت باران	۱
۷۹۸	سال ۱۴۰۰	خازن P ۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	تجهیز صنعت باران	۱
۷۹۹	سال ۱۴۰۰	خازن P ۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۶۱۲۴	تجهیز صنعت باران	۱
۸۰۰	سال ۱۴۰۰	خازن P ۱۰KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	تجهیز صنعت باران	۱
۸۰۱	سال ۱۴۰۰	خازن P۷.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	تجهیز صنعت باران	۱
۸۰۲	سال ۱۴۰۰	خازن P ۱۲.۵KVAR/۴۴۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	تجهیز صنعت باران	۱
۸۰۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	تجهیز صنعت باران	۵
۸۰۴	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰.۸	تجهیز صنعت باران	۱
۸۰۵	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۰.۰	تجهیز صنعت باران	۲
۸۰۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	احداث قدرت نیرو	۳۰
۸۰۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	احداث قدرت نیرو	۲
۸۰۸	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	احداث قدرت نیرو	۲
۸۰۹	سال ۱۴۰۰	خازن P۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	احداث قدرت نیرو	۳۰
۸۱۰	سال ۱۴۰۰	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	احداث قدرت نیرو	۲
۸۱۱	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPR۰.۶	فولاد سیرجان ایرانیان	۱
۸۱۲	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	فولاد سیرجان ایرانیان	۱
۸۱۳	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	فولاد سیرجان ایرانیان	۳
۸۱۴	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله PFCPR۰.۸	وهاج صنعت مبین	۳
۸۱۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت دوازده پله PFCPR۱۲	وهاج صنعت مبین	۱
۸۱۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۶۰.۰	وهاج صنعت مبین	۱۵
۸۱۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۶.۷ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۶.۷	وهاج صنعت مبین	۱۰
۸۱۸	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله PFCPR۰.۶	وهاج صنعت مبین	۳
۸۱۹	سال ۱۴۰۰	خازن P۲۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	وهاج صنعت مبین	۴۵
۸۲۰	سال ۱۴۰۰	خازن P۱۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۴۴	وهاج صنعت مبین	۱۶
۸۲۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	وهاج صنعت مبین	۲۵
۸۲۲	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۱۲.۵	وهاج صنعت مبین	۲۰
۸۲۳	سال ۱۴۰۰	تروستات THV سرد PKC	وهاج صنعت مبین	۷۵
۸۲۴	سال ۱۴۰۰	خازن P۱۰KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وهاج صنعت مبین	۱۶
۸۲۵	سال ۱۴۰۰	خازن P۵KVAR/۴۰۰V/۵۰Hz سه فاز سیلندری ترمینال ST	وهاج صنعت مبین	۵
۸۲۶	سال ۱۴۰۰	خازن P۵۰ KVAR/۴۰۰ V/۵۰ Hz سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	طبرستان تابلو آریا	۷
۸۲۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت CSC۲۵.۵	طبرستان تابلو آریا	۱

سوابق اجرایی مربوط به خازنهای فشار ضعیف و بانک های خازنی قدرت و قطعات تابلویی

ردیف	تاریخ	نام محصول	نام مشتری	تعداد بانک / خازن
۸۲۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	طبرستان تابلو آریا	۱
۸۲۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	طبرستان تابلو آریا	۷
۸۳۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت هشت پله $PFCPRA0.8$	طبرستان تابلو آریا	۱
۸۳۱	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ تکفاز سیلندری فیش تک ک ۷۹۱۱۱۴	نورا الکتریک پاسارگاد	۱۲۰
۸۳۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P37KVAR/525V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT	بهینه توان صنعت تاو	۲۰
۸۳۳	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۵۰ کیلووار ۱۴ درصد $HFRA0.5014$	بهینه توان صنعت تاو	۸
۸۳۴	سال ۱۴۰۰	فیلتر هارمونیک ۲۵ کیلووار ۱۴ درصد $HFRA0.2514$	بهینه توان صنعت تاو	۴
۸۳۵	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱
۸۳۶	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳
۸۳۷	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲
۸۳۸	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	توسعه پستهای ایران ترانسفو	۸
۸۳۹	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۶۰ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC60.0$	مهندسين رسانش انرژی نوین	۲
۸۴۰	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت چهار پله $PFCPRA0.4$	مهندسين رسانش انرژی نوین	۱
۸۴۱	سال ۱۴۰۰	سوییچ خازنی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت $CSC25.5$	مهندسين رسانش انرژی نوین	۲
۸۴۲	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	مهندسين رسانش انرژی نوین	۲
۸۴۳	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	مهندسين رسانش انرژی نوین	۲
۸۴۴	سال ۱۴۰۰	خازن $P25KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال MT ک ۷۹۴۴۶۴	مهندسين رسانش انرژی نوین	۲
۸۴۵	سال ۱۴۰۰	خازن $P50KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال BT ک ۷۹۴۸۹۴	مهندسين رسانش انرژی نوین	۱
۸۴۶	سال ۱۴۰۰	خازن $P12.5KVAR/400V/50Hz$ سه فاز سیلندری ترمینال ST	مهندسين رسانش انرژی نوین	۱
۸۴۷	سال ۱۴۰۰	کنترلر ضریب قدرت شش پله $PFCPRA0.6$	مهندسين رسانش انرژی نوین	۱